

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«11» октября 2023 г., 07230061000208063529

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике Управление надзорной  
деятельности и профилактической работы Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по  
городскому округу Баксан и Баксанскому муниципальному району**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«18» октября 2023 г., № 2310/007-07/77/ПВПР

(дата составления предписания)

Респ Кабардино-Балкарская, г Баксан, ул Катханова Н., Дом 75, 8663441048, e-mail: ugpnkbr7@mail.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание**

**об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Профилактический визит проведен: « 18 » октября 2023 г., учетный номер 07230061000208063529.**

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведен в рамках:**

**Осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:**

1. Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Баксану и Баксанскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике (Главный государственный инспектор г. Баксана и Баксанского района по пожарному надзору) Афаунов Нургали Хажмухамедович, e-mail: ugpnkbr7@mail.ru, телефон: +78866344-10-48

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

**4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):**

1. Респ Кабардино-Балкарская, р-н Баксанский, с Исламей, ул Надречная, Дом 98

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

**5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

**МКОУ СОШ № 4, ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ АДРЕСА - ВЫПОЛНИТЕ ЗАПРОС В ЕГРЮЛ**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

**6. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1.

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Часть: 7, Глава: 19, Статья: 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

**Нарушенное обязательное требование:**

Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре.

**Срок устранения нарушения:**

20.02.2024

2.

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Баксану и Баксанскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике (Главный государственный инспектор г. Баксана и Баксанского района по пожарному надзору) Афаунов Нургали Хажмухамедович

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D7973F04CF1DEAF2645D39446AAE00AA  
Владелец: Афаунов Нургали Хажмухамедович  
Действителен с 10.04.2023 по 03.07.2024

подпись

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Баксану и Баксанскому району управления надзорной деятельностью и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике (Главный государственный инспектор г. Баксана и Баксанского района по пожарному надзору) Афаунов Нургали Хажмухамедович, e-mail: [ugpnkbr7@mail.ru](mailto:ugpnkbr7@mail.ru), телефон: +78866344-10-48

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием по результатам проведения профилактического визита

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного предписанием)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

